

ZADÁVACÍ LIST VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

POS 00 71 příloha č.1

Zadavatel:

Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
č.p. 296
533 54 Rybitví

IČ: 60108975
DIČ: CZ60108975

1. Číslo a název výběrového řízení

27/2021 Záložní napájení mrazícího boxu RY114

2. Specifikace výběrového řízení

Předmětem výběrového řízení je provedení připojení mrazícího boxu ke stávajícímu dieselaagregátu, který je umístěn na RY114 v oplechované přístavbě.

Návrh technického řešení:

Z rozvaděče označeného RVII/1 z rezervního pojistkového vývodu č. 6 natáhnout nový kabel typ CYKY 4J x 10 cca 100 m, pro natažení kabelu využít stávající kabelové trasy ve skladu výrobků a ve strojní dílně namontovat cca 15 m nové kabelové trasy z rozvaděče RVII/1 směrem ke skladu výrobků.

U mrazícího boxu provést úpravu zapojení na možnost automatického přepnutí na záložní napájení v případě přerušení dodávky el. energie.

Součástí dodávky bude vypracování dokumentace skutečného stavu, protokol o odzkoušení a revizní zpráva elektro.

Prohlídka na místě po dohodě možná.

Místo plnění	Výzkumný ústav organických syntéz a.s. č.p. 296, 533 54 Rybitví objekt RY114
Termín plnění	2. Q. 2021
Požadavek na kvalifikaci zhotovitele	Doložit živnostenským oprávněním nebo jiným odpovídajícím dokladem.
Kritéria	Nejnižší cenová nabídka.
Upozornění	VUOS si vyhrazuje právo pozvat do elektronické aukce pouze dva účastníky výběrového řízení s nejnižší nabídkovou cenou.
Termín podání nabídky	viz. https://agrofert.promitea.com
Kontaktní osoby: Ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Herink e-mail: tomas.herink@vuos.com tel.: 724 400 524
Způsob předání nabídky	Elektronická tržnice: https://agrofert.promitea.com

Vypracoval: Ing. Tomáš Herink



Datum: 12.4.2021

Schválil:

Ředitel technického úseku: Ing. Luboš Víšek



Datum: 12.4.2021