

ZADÁVACÍ LIST VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

POS 00 71 příloha

Zadavatel:

Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.
č.p. 296
533 54 Rybitví

IČ : 60108975
DIČ : CZ60108975

1. Číslo a název výběrového řízení**53/2022 Výměna spodního smaltovaného dílu kotle CW11****2. Specifikace výběrového řízení:**

- Demontáž poškozeného spodního smaltovaného dílu kotle CW11, ADP 6,3m3 TENEZ, váha celého kotle 6,9 t, umístění 2. podesta A, pole 11-12/AB, uložit na šrotiště VUOS,
- Montáž nového spodního smaltovaného dílu kotle CW21, ADJ 6,3m3, spodní díl dodává zadavatel,
- Uzemnění nového kotle na stávající zemní soustavu,
- Potrubní zapojení duplikátoru dle technologického schématu v příloze, spojmat Zn 8.8., těsnění temasil, na hl. přírubu použít samolepicí vícesměrně expandované PTFE 55 x 9 mm,
- Zhotovení Isolace na provozní podmínky -20 až + 200°C /vrchní plášť z mat. AL, kónické dno, pr. nádoby 2000 mm x výška nádoby 2430 mm/, izolaci ukončit 50 mm pod hlavní přírubou,
- Včetně všech dodávek,
- Provedení tlakové zkoušky kotle a výchozí revize TNS /6/6 bar/,
- Předání hotového díla.

Prohlídka možná po předem dohodnutém termínu.

| | |
|---|---|
| Místo plnění dodávky | Výzkumný ústav organických syntéz a.s. č.p. 296 533 54 Rybitví |
| Termín plnění | 1 měsíc od objednání, předpoklad výměny 12/2022 |
| Požadavek na kvalifikaci zhotovitele | Doložit živnostenským oprávněním nebo jiným odpovídajícím dokladem |
| Kriteria | Nejnižší cenová nabídka + reference na stejné aplikace v průběhu 5 let, Fakturace pro předání díla, splatnost faktury min. 60 dnů., záruka, servis, dodací lhůta. |
| Upozornění | VUOS a.s. si vyhrazuje právo pozvat do elektronické aukce pouze dva účastníky výběrového řízení s nejnižší nabídkovou cenou. |

| | |
|--|---|
| Termín podání nabídek | 8.7.2022 do 12.00 hodin Předpokládaný termín aukce: 28. týden 2022 |
| Zásady bezpečnosti práce | Dle platné legislativy a interních směrnic VUOS, a.s. |
| Kontaktní adresa a telefon organizátora | Výzkumný ústav organických syntéz a.s. č.p. 296 533 54 Rybitví Petr Školník, e-mail: petr.skolnik@vuos.com Telefon: 724 400 528 |
| Způsob předání nabídky | Elektronická tržnice: https://agrofert.promitea.com |

Vypracoval: p. Petr Školník

Datum: 27. 6. 2022

Schválil:

Ředitel úseku žadatele: RNDr. Jiří Tauchman, Ph.D.

Datum: 27. 6. 2022

Ředitel Technického úseku: Ing. Luboš Víšek

Datum: 27. 6. 2022

Schema zapojení kotle CW11



