

## ZADÁVACÍ LIST VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

POS 00 71 příloha č.1

**Zadavatel:**

Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.  
č.p. 296  
533 54 Rybitví

IČ : 60108975  
DIČ : CZ60108975

**1. Číslo a název výběrového řízení**  
**66/2020 Oprava potrubí odfuku od pojistného ventilu NTP na RY11****2. Požadované parametry:**

- Oprava potrubního vedení odfuku od pojistného ventilu NTP na RY11 na střechu (z důvodu bezpečnosti provozu)
- Materiálové provedení tř. 11, DN50/PN16, délka 30bm, provedení přírubové, ukončení na střeše krytou stříškou, spodní část od výstupu pojistného ventilu zhotovit odkalení DN15, potrubí spádované směrem k odkalovacímu hrdlu
- Včetně dodávky a montáže pojistného ventilu, typ P16 217 540, DN50, seřízen na otevírací přetlak 6,5 bar, včetně dokumentace armatury a dokladu o seřízení
- Kalkulovat lešení/montážní plošinu
- Včetně povrchové úpravy (1+2 epoxid)
- Předání hotového díla

Doporučená prohlídka na místě.

Místo plnění dodávky	Výzkumný ústav organických syntéz a.s. č.p. 296 533 54 Rybitví Budova RY11
Termín plnění	1 měsíc od objednání
Požadavek na kvalifikaci zhotovitele	Doložit živnostenským oprávněním nebo jiným odpovídajícím listem
Kriteria	Nejnižší nabídková cena. Fakturace /100 %/ po předání. Splatnost faktury 60 dní.

Upozornění	VUOS si vyhrazuje právo pozvat do elektronické aukce pouze dva účastníky výběrového řízení s nejnižší nabídkovou cenou.
Termín podání nabídek	Podávání nabídek: 17.9. 2020 do 10.00 hodin  Předběžný termín aukce: 21.9.2020 od 10.00 hodin.
Zásady bezpečnosti práce	Dle platné legislativy a platných interních směrnic VUOS.
Kontaktní osoba	Petr Školník, tel. 724 400 628  e-mail: petr.skolnik@vuos.com
Způsob předání nabídky	Elektronická tržnice: <a href="https://agrofert.promitea.com">https://agrofert.promitea.com</a>

Vypracoval: Ing. Petr Školník

Datum: 7.9.2020

**Schválil:**

Ředitel úseku žadatele: Ing. Ivan Holáci

Datum: 7.9.2020

Ředitel technického úseku: Ing. Luboš Víšek

Datum: 7.9.2020